

AKCEPTUJĘ

*Dyrektor Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie*

prof. dr hab. Mariusz K. PISKUŁA

Raport z próbnej ewakuacji w Oddziale Biologii Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

1. Data ewakuacji: **24.04.2015r.**
2. Godziny ewakuacji: **14.00 - 14.10**
3. Czas ewakuacji: **5 min 10 sec**
4. Liczba uczestników ewakuacji: **66 osób**, w tym doktoranci i magistranci
5. Ocena Odpowiedzialny za ewakuację: **Wojciech Miszkiewicz**
6. przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji:

		Tak	Wymaga poprawy	Nie
5.1	Komunikacja			
	Czy alarm był dobrze słyszalny we wszystkich miejscach?	+		
	Czy sygnał świetlny był sprawny?	+		
	Czy wszyscy pracownicy zostali powiadomieni o ewakuacji?	+		
5.2	Zespół odpowiedzialny za ewakuację			
	Czy osoby odpowiedzialne postępowały zgodnie z procedurą? (sprawne zorganizowanie ewakuacji, sprawdzenie pomieszczeń, uniemożliwienie powrotu do strefy zagrożenia, sprawdzenie stanu osobowego)	+		
	Czy stan osobowy w czasie ewakuacji zgadzał się z zapisami dotyczącymi obecnych na terenie zakładu?	+		
5.3	Ewakuacja			
	Czy drogi i wyjścia ewakuacyjne były wolne od przeszkód?	+		
	Czy wszystkie drzwi ewakuacyjne nie były zamknięte na klucz?	+		
	Czy okna w pomieszczeniach były pozamykane?	+		
	Czy drzwi w pomieszczeniach były pozamykane?	+		
	Czy ewakuacja przebiegała w spokojny i zorganizowany sposób?	+		
	Czy osoby z poza firmy uczestniczyły w ewakuacji?	+		

	Czy wszyscy trafili do punktu zbiórki?	+		
5.4	Zabezpieczenie na czas ewakuacji			
	Czy główne wyłączniki zasilania w energię elektryczną i gaz zostały wyłączone?			-
	Czy urządzenia elektryczne, gaz w pomieszczeniach zostały wyłączone?			-
	Czy oświetlenie zostało wyłączone?	+		
	Czy wentylacja została wyłączona?			-
5.5	Odwołanie ewakuacji			
	Czy wszyscy pozostali w punkcie zbiórki do odwołania ewakuacji?	+		
	Czy komunikat o zakończeniu akcji ewakuacyjnej i zezwolenie na powrót do zakładu i uruchomienie urządzeń i instalacji został przekazany zgodnie z zasadami przez osoby odpowiedzialne?	+		

7. **Poprawy wymaga:** brak działań wymagających poprawy.

8. Uwagi:

1. Ewakuacja przebiegała sprawnie, w czasie 5 min 10 sec, mieszczącym się w limicie czasu, przewidzianego dla ewakuacji takiej ilości osób;
2. Ze względu na realizowane w trakcie ewakuacji procesy badawcze i analityczne w poszczególnych zakładach i laboratoriach, zrezygnowano z wyłączania głównego wyłącznika prądu (ryzyko utraty ważnych danych i wyników analiz) oraz niektórych instalacji i urządzeń, niezbędnych dla prawidłowego ich przebiegu.
3. Po ewakuacji przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w zakresie posługiwania się przez pracowników podręcznym sprzętem gaśniczym (z użyciem różnych typów gaśnic) do gaszenia kontrolowanych pożarów różnych substancji.

Raport przygotował	Data	Podpis
Wojciech Miszkiewicz Główny specjalista ds. bhp Inspektor ochrony przeciwpożarowej	30.04.2015r.	